
ACTA DE REUNIÓN DE ACLARACIÓN

INVITACIÓN PUBLICA ON-IP-005-2026

“COMPRA DE GENERADOR DE ENERGIA (GRUPO ELECTRÓGENO) PARA EL DATA CENTER DE LA OFICINA NACIONAL” – PRIMERA CONVOCATORIA

En las oficinas de la Caja de Salud de la Banca Privada, ubicadas en la Calle Reyes Ortiz Edif. Gundlach Torre Oeste piso 22, a horas 14:30 del día 8 de julio del año 2026, se realizó la reunión de aclaración INVITACIÓN PUBLICA ON-IP-005-2026: **“COMPRA DE GENERADOR DE ENERGIA (GRUPO ELECTROGENO) PARA EL DATA CENTER DE LA OFICINA NACIONAL”** Primera Convocatoria

La Reunión de Aclaración se realizó con la participación de los siguientes representantes de la Caja de Salud de la Banca Privada:

- | | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| • Ing. Jose Luis Flores | Unidad Solicitante |
| • Lic. Yessica Montoya | Área Administrativa Oficina Nacional |
| • Lic. Patricia Zuazo | Área Administrativa Oficina Nacional |

1. CONSULTAS ESCRITAS

De acuerdo a lo establecido en la convocatoria, el plazo de recepción de consultas escritas fue hasta el 5/03/2026 hasta Hrs. 15:00, vía correo electrónico: yessica.montoya@csbp.com.bo

Al respecto, se debe señalar que no se recibieron Consultas Escritas hasta la fecha y hora establecida en el Pliego de Condiciones.

Se continuó con la Reunión de Aclaración de acuerdo a los siguientes potenciales proponentes presentes en sala:

EMPRESAS PARTICIPANTES

EMPRESAS	REPRESENTATES
ALL SERVICE C&C S.R.L.	ERWIN CARREÑO
AMPER S.R.L.	JHONY CATARI
MULTITAREA S.R.L.	CRISTIAN CUBA

2. CONSULTAS EN REUNION PRESENCIAL

Dando continuidad a la reunión y como corresponde, se dio lugar a las consultas en sala, las consultas técnicas y administrativas expuestas por los representantes de las Empresas son las siguientes:

EMPRESA: ALL SERVICE C&C S.R.L.

Pregunta 1:

En la página 25 del pliego de condiciones, punto 4 características del equipo de transferencia se solicita ampliar las características:

- Tensión de resistencia de impulso nominal (circuito de potencia): 8kV
- Resistencia a cortocircuito protegida por fusible según norma IEC 60947-3 a 415V: 100kA
- Categoría de utilización a 415VAC según norma IEC 60947-3: AC-23 A y AC-23 B
- Número de operaciones: 10000
- Arranque periódico: El equipo deberá contar con una opción de programación de arranque programado (funcionalidad complementaria en términos de mantenimiento)

- WebServer embebido: El equipo ATS deberá contar con vigilancia remota donde se podrá visualizar el estado de las fuentes y de la posición del producto, visualización de las medidas principales, extracción de los últimos eventos con fecha y visualización del estado de la configuración del producto.
- WatchDog: El equipo ATS debe contar con un Watchdog para la supervisión constante del módulo motorizado en caso de falla.

Respuesta:

Se analizarán las observaciones y se realizara las enmiendas pertinentes

Pregunta 2:

Fecha para la inspección Previa Obligatoria, según la página 27.

Respuesta:

Será el viernes 10 de julio de 11:00 a 12:00, en la calle Reyes Ortiz Edif. Gundlach (Anexo) Deben contactarse con el Ing. Jose LuisFlores al Cel. 72503777.

EMPRESA: AMPER S.R.L.

Pregunta 1:

Respecto a los plazos de las garantías ¿Es posible que sean más cortos?

Respuesta:

Por normativa interna y considerando los plazos estimados para los procesos es que no se puede modificar el de Garantía a Primer Requerimiento de Seriedad de Propuesta, sin embargo, la Garantía de Cumplimiento de contrato se reducirá a 120 días calendario y se incrementa como punto 34. la Garantía de Buen Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo, se realizará enmienda.

EMPRESA: MULTITAREA S.R.L.

Pregunta 1:

Se solicita ampliar el plazo de entrega a 170 días por la importación e instalación del equipo.

Respuesta:

Por la necesidad que tiene la CSBP no se puede ampliar el plazo de entrega, se mantiene en 60 días calendario.

3. ENMIENDAS

ENMIENDA 1:

ENMIENDAS Y AMPLIACIONES TÉCNICAS (FORMULARIO N° 3 - ATS)

Características del sistema de transferencia:

- **Tensión de resistencia de impulso nominal (circuito de potencia):**
 - Dice: "8kV"
 - Enmienda: Mínimo 6kV hasta 10kV o superior.
- **Resistencia a cortocircuito protegida por fusible según norma IEC 60947-3 a 415V:**
 - Dice: "100kA"
 - Enmienda: "A 415VAC con 100kA (o superior)"
- **Categoría de utilización a 415VAC según norma IEC 60947-3:**
 - Dice: "AC-23 A y AC-23 B"
 - Enmienda: "Cumplimiento general de la norma IEC 60947-3".

- **Número de operaciones:**
 - **Dice:** "10000"
 - **Enmienda:** Se elimina
- **Arranque periódico:**
 - **Dice:** "El equipo deberá contar con una opción de programación de arranque programado..."
 - **Debe decir:** El equipo deberá contar con una opción de programación de arranque programado (podrá ser ejecutado indistintamente desde el equipo ATS Y/O desde el panel de control digital del Generador de Energía)
- **WebServer embebido:**
 - **Dice:** "El equipo ATS deberá contar con vigilancia remota..."
 - **Enmienda:** "Sistema de Monitoreo y Vigilancia Remota: La solución propuesta deberá contemplar la capacidad de vigilancia y monitoreo remoto de las principales variables del sistema (visualización del estado y posición de las fuentes, medidas principales y extracción del registro de últimos eventos con fecha).
- **WatchDog:**
 - **Dice:** "El equipo ATS debe contar con un Watchdog para la supervisión constante..."
 - **Enmienda:** Se elimina

ENMIENDA 2:

Se incorpora en el cronograma la inspección previa:

5	Inspección Previa	10/07/2026	De: 11:00 A 12:00	Inspección: Calle Reyes Ortiz Edificio Gundlach (Anexo), coordinación con el Ing. Jose Luis Flores Cel. 72503777
---	-------------------	------------	-------------------------	--

ENMIENDA 3:

En el punto 33. Garantía a Primer Requerimiento de Cumplimiento de Contrato se modifica el plazo a 90 días calendario.

ENMIENDA 4:

Se incorpora el punto 34. como Garantía de Buen Funcionamiento de Maquinaria.

ENMIENDA 5:

Se modifica la forma de pago por: Contra emisión de factura y conformidad por parte de la CSBP.

Sin tener consultas y/o aclaraciones se concluye la Reunión de Aclaración a horas 15:07 del mismo día.

La Paz, 8 de julio de 2026