
ACTA DE REUNIÓN DE ACLARACIÓN

INVITACIÓN PUBLICA ON-IP-05-2022

“ADQUISICION DE UPS”

En las oficinas de la Caja de Salud de la Banca Privada, ubicadas en la Calle Reyes Ortiz Edf. Gundlach Torre Oeste piso 22, a horas 10:30 de la mañana del día 27 de mayo del año 2022, se realizó la reunión de aclaración INVITACIÓN PUBLICA ON-IP-05-2022 “ADQUISICION DE UPS” Primera Convocatoria

La Reunión de Aclaración se realizó con la participación de los siguientes representantes de la Caja de Salud de la Banca Privada:

- Ronaldo Reque Unidad Solicitante
- Juan Carlos Mendoza Unidad Solicitante
- Yessica Montoya Área Administrativa Oficina Nacional

De acuerdo a las actividades programadas para el presente proceso, cabe indicar que se cumplieron con las instancias que se detallan a continuación:

1. CONSULTAS ESCRITAS

De acuerdo a lo establecido en la convocatoria, el plazo de recepción de consultas escritas fue hasta el 26/05/2022 hasta hrs. 15:30, vía correo electrónico: proveedores@csbp.com.bo

Al respecto, se debe señalar que se recibieron Consultas Escritas hasta la fecha y hora establecida en el Pliego de Condiciones según se detalla a continuación:

Empresa DATEC

Fecha de Envío: 26/05/2022 10:23:23

Cumpliendo con el cronograma de la convocatoria citada nos permitimos hacerle llegar las siguientes consultas:

Pregunta 1:

En la PARTE V - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, para el ITEM 1 UPS PARA PC'S: ¿Se aceptarán equipos con tolerancia de rango de voltaje de 170V a 280V?

Respuesta:

Si, se acepta (está dentro del rango solicitado).

Pregunta 2:

En la PARTE V - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, para el ITEM 1 UPS PARA PC'S: ¿Se admitirán equipos con 4 tomacorrientes de salida IEC C13?

Respuesta:

Si, se acepta.

Pregunta 3:

En la PARTE V - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, para el ÍTEM 2 UPS DE 3 KVA: ¿Se permitirá equipos con tolerancia de 175V a 280V??

Respuesta:

Si, se acepta (está dentro del rango solicitado).

Pregunta 4:

En la PARTE V - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, para el ÍTEM 2 UPS DE 3 KVA: ¿Se aceptarán equipos con frecuencia 50—60 Hz?

Respuesta:

Si, se acepta (está dentro del rango solicitado).

Pregunta 5:

En la PARTE V - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, para el ÍTEM 2 UPS DE 3 KVA: Se admitirán equipos con:

Regulación del Voltaje de Salida (Modo de Línea)	+/- 2%
Regulación del voltaje de salida (modo de línea económica)	+/- 10%
Regulación del voltaje de salida (modo de batería)	+/- 3%

Respuesta:

No, no se acepta.

Pregunta 6:

En la PARTE V - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, para el ÍTEM 3 UPS 20KVA: Se aceptarán equipos que tengan un rango de frecuencia de entrada de:

46 Hz ~ 54 Hz @ sistema de 50 Hz
56 Hz ~ 64 Hz @ sistema de 60 Hz

Respuesta:

Si, se acepta (está dentro del rango solicitado).

Pregunta 7:

En la PARTE V - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, para el ÍTEM 3 UPS 20KVA Se admitirán equipos con los siguientes niveles de sobrecarga:

- Soporta 100% ~ 110% de carga por 10 minutos,
- 110% ~ 130% de carga por 1 minuto
- superior a 130% por 1 segundos antes de cambiar a modo en derivación

Respuesta:

Si, se acepta (está dentro del rango solicitado).

Pregunta 8:

En la PARTE V - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, para el **ÍTEM 3 UPS 20KVA** ¿Se aceptarán equipos que con baterías internas que alcancen un tiempo de autonomía de 11 minutos a media carga (9kw)?

Respuesta:

No, no se acepta.

Pregunta 9:

En la PARTE V - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, para el **ÍTEM 3 UPS 20KVA** ¿Se admitirán equipos con baterías internas con Voltaje CD del sistema (VCD)240?

Respuesta:

Si, se acepta.

Pregunta 10:

En la PARTE V - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, para el **ÍTEM 3 UPS 20KVA** En el punto de instalación indica que se deberá realizar una inspección previa para el correcto dimensionamiento, pero en el cronograma de plazos indicar que no hay fecha para la inspección previa. Por favor informar que día se podrá realizar la inspección.

Respuesta:

La inspección se podrá realizar el 31 de mayo de 2022 en horarios de 8:30 a 16:30.

Pregunta 11:

En la PARTE V - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, para el **ÍTEM 3 UPS 20KVA** ¿Es excluyente que el técnico instalador este afiliado a la sociedad de ingenieros de Bolivia (SIB)?

Respuesta:

Si, es excluyente.

21
4
4

Empresa KRAKEN S.R.L.

Fecha de Envío: 26/05/2022 14:51:27

Pregunta 1:

En la página 11 – PLAZOS DE ENTREGA indica lo siguiente: Los tiempos de entrega resaltados para cada equipo y de igual forma que no se deben pasar de los plazos indicados.

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD SOLICITADA	PLAZO DE ENTREGA (DÍAS CALENDARIO)
1	UPS PARA PC	54	90
2	UPS DE 3 KVA	6	90
3	PROVISION E INSTALACIÓN UPS 20 KVA	1	60

Pero en la planilla de datos técnicos indica que deben ser 60 días

Para el caso de los UPS para PC

Tiempo de entrega	Hasta 60 días calendario a partir de la firma de contrato
-------------------	---

Para el caso de los UPS de 3kVA

Tiempo de entrega	60 días calendario
-------------------	--------------------

Para el caso del UPS de 20kVA

Tiempo de entrega	90 días hábiles
-------------------	-----------------

¿Qué plazos se debe respetar para la entrega de los equipos, ya que en la planilla de oferta económica indica otros tiempos para el UPS de 20kVA??

**FORMULARIO N° 4
PROPUESTA ECONÓMICA**

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

Información de la CSBP				PROPUESTA (DEBE SER COMPLETADA POR EL PROPONENTE)			
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD SOLICITADA	PLAZO DE ENTREGA	PLAZO DE ENTREGA	CANTIDAD OFERTADA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	UPS PARA PC	54	90 DÍAS CALENDARIO				
2	UPS DE 3 KVA	6	90 DÍAS CALENDARIO				
3	PROVISIÓN E INTALACIÓN UPS 20 KVA	1	30 DÍAS HÁBILES				

Por favor aclarar los tiempos de entrega de los equipos.

Respuesta:

Al respeto se aclara que para los tres ítems el plazo de entrega es de 90 días calendario. Se realizarán las enmiendas correspondientes.

Pregunta 2:

Para el punto de cronograma de plazos indica lo siguiente en el punto 2

2	Inspección Previa	-	-	No aplica
---	-------------------	---	---	-----------

Donde indica que no se aplica la inspección previa, pero en el caso de piso técnico indica que el **proponente debe realizar una inspección para determinar cantidades.**

Pero para el caso de la propuesta económica y ver los costos de instalación necesitamos planos o una verificación en sitio para determinar dichos costos.

INSTALACION DE PISO TECNICO	
INSTALACION	<p>Para la distribución del cableado eléctrico y de red, el proveedor deberá realizar la instalación de piso técnico adicional al que se cuenta en el lugar de montaje con 12 m2 aprox. (debe incluir al menos 3 ventosas levantadoras)</p> <p>Se deberá instalar escalerillas bajo piso técnico separando el cableado eléctrico y el cableado de red, las escalerillas deben tener un alcance de distribución a 10 racks (el proponente debe realizar una inspección previa para determinar cantidades y modificaciones en obras civiles)</p>

Respuesta:

La inspección se realizará el 31 de mayo de 2022 en horarios de 8:30 a 16:30.

2. CONSULTAS EN REUNION PRESENCIAL

Una vez leídas las consultas escritas y sus respuestas, se continuó con la Reunión de Aclaración de con la asistencia del potencial proponente DATEC representada por Isabel Oropeza, como corresponde se dio lugar a las consultas en sala y el proponente informó no tener más preguntas.

3. ENMIENDAS

Producto de las consultas y la reunión de aclaración llevada adelante, se efectuarán las siguientes enmiendas al Pliego de Condiciones:

ENMIENDA 1:

Donde solicita: Aclaración en el plazo de entrega de los tres ítems.

Se modifica: El plazo de entrega para los tres ítems es de 90 días calendario, se realizarán las enmiendas en el Pliego de Condiciones uniformando esta información.

ENMIENDA 2:

Donde solicita: Inspección Previa – no corresponde.

Se modifica: En el cronograma, respecto a la Inspección Previa se establece que la misma será realizada el 31 de mayo de 2022 de 8:30 a 16:30 en instalaciones de la CSBP, ubicada en Calle Federico Zuazo Esq. Reyes Ortiz Edificio Gundlach (Anexo) P2. Buscar a uno de los ingenieros pertenecientes a la unidad solicitante:

- Ing. Juan Carlos Mendoza
- Ing. Jose Luis Flores C.
- Ing. Ronaldo Reque L.

Sin tener más consultas y/o aclaraciones se concluye la Reunión de Aclaración a horas 10:43 del mismo día

La Paz, 27 de mayo de 2022



Lic. Jessica Patricia Montoya Terán
ANALISTA DE COMPRAS
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA



M.Sc. Juan Carlos Mendoza Valdez
ENCARGADO DE INFRAESTRUCTURA
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA



Ronaldo E. Reque López
ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA